

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле)

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46 Телефон: (3412) 43-23-11
Фактический адрес: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29 Телефон: (34147) 4-03-93, E-mail: sarmcgisen@udm.net
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962 ИНН/КПП 1831102821/183101001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

У.И.Оганян
У.И.Оганян

27.06.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3083 от 27.06.2023

Наименование пробы : Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Заказчик, его адрес : ООО "Теплосеть УГРА"

Удмуртская Республика , Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-3

Дата и время отбора пробы : 23.06.2023 10 ч. 30 мин.-10 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы : 23.06.2023 11 ч. 50 мин.

Пробы отобрал: Помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-гигиенического надзора Старкова С. П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы : ООО "Теплосеть УГРА"

Удмуртская Республика , Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-3

Объект, где производился отбор пробы : ООО "Теплосеть УГРА"

Удмуртская Республика , Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Советская, 11,
водоразборная колонка

Код пробы : В 02 23 565 2 2

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5 л.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

** НД на объем лабораторных исследований : СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка № 14 с хладоэлементами +4°C

Дополнительные сведения: пробы опломбированы, температура при доставке + 4°C

Акт отбора: № 565 от 23.06.2023

Основание для отбора: заявка № 395/2 от 22.06.2023

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: слесарь АВР Макшаков С.В.

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Кол Техник Короткова О.А.

** информация представлена Заказчиком

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственность за правильность отбора, доставки проб и достоверность представленной информации в случае предоставления проб Заказчиком
- Протокол составлен в 2 экземплярах

протокол № 3083 от 27.06.2023

код пробы: В 02 23 565 2 2

Бактериологическая лаборатория					
Дата и время поступления пробы: 23.06.2023 12 ч. 00 мин.					
Дата и время начала исследования: 23.06.2023 13 ч. 15 мин.					
Дата окончания исследования: 26.06.2023					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Регистрационный № 2436					
1	Энтерококки	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл (см3)	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
** информация представлена Заказчиком					
Исследования проводили:				Подпись	
Врач-бактериолог Бальзамова А.В.					
Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.					

общее количество страниц 2: страница 2